

## Odželezňovací filter typ EMZ-P s hmotou PYROLOX

### Odželeznenie a odmangánovanie vody

Plne automaticky riadené odželezňovacie zariadenie na úpravu úžitkovej alebo pitnej vody. Časovo riadený výplach s možnosťou nastavenia hodnôt výplachov.

<b>aplikácia:</b>	- odželeznenie a odmangánovanie vody - pitné a procesné vody
<b>regenerácia:</b>	- výplach vodou
<b>doba regenerácie:</b>	- min. každé 2 dni, podľa aplikácie
<b>oxidačné činidlá:</b>	- áno
<b>riadiaca jednotka</b>	- Clack WS1 a WS1.25

Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. S ohľadom na výplach filtračnej hmoty len vodou, nie je dodávaná solná nádoba.

farba filtra	modrá
nápojenie vody / odpadu	1" / PE hadica 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	4 - 40 °C



### EMZ-P - Clack WS - časové riadenie

typ :	EMZ-P1	EMZ-P2	EMZ-P3	EMZ-P4
typ riadiacej jednotky Clack	WS1	WS1	WS1	WS1.25
objem granulátu Pyrolox, l.	28	42	70	70
objem filtr.piesku, l.	--	--	--	16
filtračný tank	1054	1248	1354	1465
spodný filtračný systém	tryska	tryska	tryska	tryska
orientačný prietok max.m <sup>3</sup> /hod	0,5	0,7	0,9	1,0

obj.č.	EMZ-P1	EMZ-P2	EMZ-P3	EMZ-P4
--------	--------	--------	--------	--------

typ :	EMZ-P	dodávka bez soľnej nádoby
-------	-------	---------------------------

### za príplatok :

### obj.č.

meriaca sada železo HR, 0,25 - 10,0 mg/l	MB-9
meriaca sada železo LR, 0,05 - 1,0 mg/l	MB-8
balné - kartonáž	K-02

### Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.  
b) od veľkosti EMZ-P3 filter nie je plnený filtr. hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vreco 14,1l = 27,2kg

tabuľka rozmerových hodnôt

strana 4.10



## Odželezňovací filter typ EMZ-P s hmotou PYROLOX

### Odželeznenie a odmangánovanie vody

Plne automaticky riadené odželezňovacie zariadenie na úpravu úžitkovej alebo pitnej vody. Časovo riadený výplach s možnosťou nastavenia hodnôt výplachov.

<b>aplikácia:</b>	- odželeznenie a odmangánovanie vody - pitné a procesné vody
<b>regenerácia:</b>	- výplach vodou
<b>doba regenerácie:</b>	- min. každé 2 dni, podľa aplikácie
<b>oxidačné činidlá:</b>	- áno
<b>riadiaca jednotka</b>	- Clack WS2

Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. S ohľadom na výplach filtračnej hmoty len vodou, nie je dodávaná soľná nádoba.



farba filtra	modrá	prevádzkový tlak vody	0,4 - 0,8 MPa
napojenie vody / odpadu	2" / 1" vonkajší závit	teplota vody, okolia max.	4 - 40 °C
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	zasoľovací systém	1700

### EMZ-P, Clack WS - časové riadenie

typ :	EMZ-P8	EMZ-P9
typ riadiacej jednotky Clack	WS2	WS2
objem granulátu Pyrolox, l.	210	350
objem filtr.piesku, l.	32	64
filtračný tank	2472/4/4	3072/4/4
spodný filtračný systém	rozdeľovač 6p	rozdeľovač 6p
orientačný prietok max.m <sup>3</sup> /hod	2,2	3,5

obj.č.	EMZ-P8	EMZ-P9
--------	--------	--------

typ :	EMZ-P	dodávka bez soľnej nádoby
-------	-------	---------------------------

Zasoľovací systém 1700, Ø soľnej rúrky 160mm, prepádové koleno 3/4 " tank spodný - horný otvor 4 " vr. spodného rozdeľovacieho systému s filtračnými ramenami

### za príplatok : príslušenstvo

	obj.č.
meriaca sada železo HR, 0,25 - 10,0 mg/l	MB-9
meriaca sada železo LR, 0,05 - 1,0 mg/l	MB-8
balné - kartonáž pre typ do EMZ-P10	K-03
balné - kartonáž pre typ od EMZ-P11	K-04

### Dôležité

- z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- filter nie je plnený filtr. hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vreca 14,1l = 27,2kg

tabuľka rozmerových hodnôt

strana 4.10