

## Jednoduchý zmäkčovací filter typ WG-WS3

### Riadiaci ventil CLACK WS3

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

- Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu v základnej cene, soľná nádoba za príplatok.
- Plnené monodispersnou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- Veľkosť soľnej nádoby v cene je doporučená, je možné ju zameniť.
- Filtre nie sú plnené živcou, vo vreciach voľne uložená, dodávka formou komponentov.
- Regeneračná tabletová soľ za príplatok.
- Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup mäkkej vody opatřit filtrom proti úniku filtračnej hmoty.
- Do kap.1600 úpravovňa vybavená spodným 1 stupňovým systémom, 8 ramien
- Od kap.2000 úpravovňa vybavená spodným 2 stupňovým systémom, 16 ramien



farba filtra / PE soľanky	modrá / biela	prevádzkový tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
napojenie vody / odpadu	3" / 2" vonkajší závit	teplota vody, okolia max.	43 °C
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	zasoľovací systém	1800

### WG-WS3, 3", CLACK – objemové/časové riadenie

kapacita m <sup>3</sup> x 0dH	1000	1400	1600	2000	2800	3200
filtračný tank	W 2162	W 2472	W 3072	W 3072	W 3672	W 3678
objem živice, l	250	350	400	500	700	800
prietok max., m <sup>3</sup> / hod	16	20	25	34	37	40

obj.č.

bez soľnej nádoby WG3-1000 WG3-1400 WG3-1600 WG3-2000 WG3-2800 WG3-3200

veľkosť PE soľnej nádoby, l	400	500	500	750	750	1000
obj.č.: 1 ks PE soľnej nádoby	0401	0501	0501	0751	0751	1001

### WG-WS3, 3", CLACK – objemové/časové riadenie

kapacita m <sup>3</sup> x 0dH	4000	6000	8000
filtračný tank	W 4278	W 4872	C 55104
objem živice, l	1000	1500	2000
prietok, m <sup>3</sup> / hod	45	50	55

obj.č.

bez soľnej nádoby WG3-4000 WG3-6000 WG3-8000

veľkosť PE soľnej nádoby, l	1000	1500	2000
obj.č.: 1 ks PE soľnej nádoby	1001	1501	2001

### za príplatok : príslušenstvo

	obj.č.
plavákový ventil SBV 2350, 1", mosadz, prietok 20 l/min.	SV-5
soľné dno pre 400 l PE nádoby	0402
soľné dno pre 500 l PE nádoby	0502
soľné dno pre 750 l PE nádoby	0752
soľné dno pre 1000 l PE nádoby	1002
soľné dno pre 1500 a 2000 l PE nádoby	2002
podstavec plast pre soľné nádoby 1500 a 2000 l	2002-2
balné – kartonáž	K-07

### Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpustňou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vreca 25,0l = 21,0kg

tabuľka rozmerových hodnôt strana 2.12 inštalačná schéma strana 2.14